



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: ПМ 26230061000207263699
«16» августа 2023 г.,
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Благодарненскому
городскому округу и Туркменскому муниципальному округу**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

Ставропольский край, Благодарненский городской округ, г. Благодарный, ул. Вокзальная, 58.

(место вынесения предостережения)

**Предостережение
о недопустимости нарушения обязательных требований**

от «16» августа 2023 года № 2308/197-26/20/ПНН

1. Предостережение объявлено: Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 15», ИНН 2605011467.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении: федерального государственного пожарного надзора.

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

В рамках подготовки к новому 2023-2024 учебному году 12 июля 2023 года в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15» расположенного по адресу: Ставропольский край, Благодарненский городской округ, п. Ставропольский, пл. Юности, 1 был организован и проведен профилактический визит (учетная карточка профилактического визита от 12.07.2023 г. № 2307/197-26/22/ЛПБ). В ходе проведенного профилактического мероприятия были выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1. Наружная металлическая эвакуационная пожарная лестница № 1 на фасаде здания МДОУ «Детский сад № 15» не соответствует требованиям нормативных документов, а именно ГОСТ Р 53254-2009 от 01.05.2009 и находится в неисправном состоянии.

2. Наружная металлическая эвакуационная пожарная лестница № 2 на фасаде здания МДОУ «Детский сад № 15» не соответствует требованиям нормативных документов, а именно ГОСТ Р 53254-2009 от 01.05.2009 и находится в неисправном состоянии.
3. Наружная металлическая эвакуационная пожарная лестница № 3 на фасаде здания МДОУ «Детский сад № 15» не соответствует требованиям нормативных документов, а именно ГОСТ Р 53254-2009 от 01.05.2009 и находится в неисправном состоянии.
4. На объекте защиты отсутствует журнал учета противопожарных инструктажей в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.
5. Руководитель организации не обеспечил наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.
6. На дверях помещений пищеблока и складских помещений, не обеспечено наличие информационных табличек с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с проведением соответствующих расчетов по методикам, изложенным в СП 12.13130.2009 и НПБ 105-03.
7. Помещения пищеблока и складские помещения не отделены от других помещений противопожарными дверями (перегородками) с нормированным пределом огнестойкости не менее EI 30, обеспечивающей ограничение интенсивности и продолжительности горения в случае возникновения пожара.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:

Принять меры по обеспечению соблюдения требований постановления правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 17, п.п. «А», п. 56. Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» п. 22. Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» пункт 12. Статьи 4, 5, 6, часть 3 статьи 37, части 1, 2, 3 статьи 88, таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.2.6 СП 4.13130.2013. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Уведомление об исполнении предостережения просим направить в адрес отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благодарненскому городскому округу и Туркменскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю не


позднее 60 дней со дня получения предостережения.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2023 года № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Начальник отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
по Благодарненскому городскому округу
и Туркменскому муниципальному округу
управления надзорной деятельности
и профилактической работы
Главного управления МЧС России
по Ставропольскому краю
подполковник внутренней службы
Островерхов Сергей Владимирович



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

*Сибиркина Алина Олеговна -- Инспектор ОНД и ПР по Благодарненскому городскому округу и Туркменскому муниципальному округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
тел. 8(86549) 2-10-93.*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале